



Via Rognago 6
6855 Stabio

Telefono +41 (0)91 647 20 73
Fax +41 (0)91 647 23 27
Web www.amstabio.ch
Email ams@stabio.ch

Aziende Municipalizzate Stabio
Sezione acqua
Via Rognago 6
6855 Stabio

METODI DI LAVORO

nell'esercizio impianti acqua potabile

Anomalie ai SERBATOI di accumulo e RETE DI DISTRIBUZIONE

Protocollo per emergenza in caso di inquinamento al/ai serbatoi e di conseguenza della rete.

- ♦ Verifica immediata della situazione sul posto.
- ♦ Chiamare capo dipartimento acqua/gas e successivamente informare la direzione.

A seconda delle necessità rilevate:

1.	Chiusura delle entrate e delle uscite del serbatoio.	
2.	Prelievo campioni acqua per analisi urgente c/o il Laboratorio cantonale. Fuori orari di ufficio per il tramite della Polizia cantonale	091 814 61 11 0848 25 55 55
3.	avviso alla popolazione mediante media RSI della non potabilità momentanea dell'acqua (v. protocollo) **	www.rsi.ch / comunicati stampa
4.	Spurgo immediato della rete mediante disinfezione delle condotte (seguire protocollo)	
5.	avviso al capo dicastero / sindaco	079 478 47 82 (Castelletti)
6.	avviso alla popolazione come da protocollo	
7.	Comunicazione a SPAAS Bellinzona per posta elettronica	dt-spaas@ti.ch

In caso di assenza del servizio amministrativo, il capo dipartimento acqua/gas emana il seguente comunicato.

** A seguito di problemi sulla rete è fatto divieto di utilizzo dell'acqua erogata a Stabio per i servizi alimentari (cucina) ritenuto un possibile inquinamento in rete.

La sezione acqua potabile domanda di non chiamare il servizio di picchetto in quanto si sta già operando per ristabilire la situazione. La popolazione sarà informata nuovamente per il tramite del servizio radio sulla potabilità dell'acqua.