

Via Rognago 6
6855 Stabio

Telefono +41 (0)91 647 20 73
Fax +41 (0)91 647 23 27
Web www.amstabio.ch
Email ams@stabio.ch

Aziende Municipalizzate Stabio
Sezione gas
Via Rognago 6
6855 Stabio

PROVA DI PRESSIONE

Indirizzo installazione

Via, CAP, luogo, mappale: _____

Per pressioni d'esercizio fino a 100 mbar la pressione di prova deve essere almeno a 3 volte la pressione di esercizio o al minimo 100 mbar. La durata minima della prova è di 10 min per un volume di 50 litri e 10 min in più ogni 50 litri.

Per altre pressioni di esercizio o impianti con volumi > 400 litri consultare la direttiva SSIGA GI.

Descrizione della/e tratta/e sottoposta/e a prova e indicazione di eventuali collegamenti non soggetti alla prova (giunti in garanzia)

Diametro della tubazione _____ Volume dell'impianto _____ Pressione di prova _____
["] [mc] [mbar]

Fluido impiegato _____ Pressione d'esercizio _____
[mbar]

Data / ora inizio della prova _____ Data / ora fine della prova _____

Pressione iniziale _____ Pressione finale _____
[mbar] [mbar]

Strumentazione impiegata _____ Data calibrazione _____

Persona incaricata _____

Eventuali osservazioni:

Installatore

Luogo e data: _____

Timbro e firma: _____